

# ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Спецификация за поддръжка на един брой автоматизиран дизел-генератор PRAMAC в сградата на БНБ на ул."Позитано" - София

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОПЕРАЦИЯТА	планирани дейности по техн. обслужване		
	ежемес.	полугод ишно	ежегодно
<b>1. Електрически табла</b>	<b>А</b>	<b>В</b>	<b>С</b>
1.1. Общо почистване.	x	x	x
1.2. Проверка сигнализация	x	x	x
1.3. Проверка защиты			x
1.4. Проверка контактори АВР.			x
1.5. Проверка напрежение	x	x	x
1.6. Проверка честота	x	x	x
1.7. Проверка показващи уреди	x	x	x
<b>2. Дизелов двигател</b>			
2.1. Система за охлаждане.			
2.1.1. Проверка ниво охл. течност.	x	x	x
2.1.2. Проверка ремъци		x	x
2.1.3. Проверка на вентилатор			x
2.1.4. Проверка за течове	x		x
2.1.5. Проверка подгряваща система	x	x	x
2.1.6. Проверка t° на хладилен агент			x
2.1.7. Почистване питата на радиатора.			x
2.1.8. Проверка гумени съединения		x	x
2.2. Система за смазване			
2.2.1. Проверка ниво масло	x	x	x
2.2.2. Проверка течове	x	x	x
2.2.3. Смяна масло			x
2.2.4. Смяна маслен филтър			x
2.2.5. Проверка налягане масло	x	x	x
2.3. Горивна система			
2.3.1. Проверка ниво гориво.	x	x	x
2.3.2. Проверка за течове.	x	x	x
2.3.3. Източване сепаратор гориво/вода		x	x
2.3.4. Дозареждане с гориво.	x	x	x
2.3.5. Смяна горивни филтри			x
2.3.6. Проверка на нивомера			x
2.3.7. Проверка горивна помпа			x
2.3.8. Проверка дюзи			x
2.3.9. Проверка турбокомпресор			x
2.3.10. Смяна въздушен филтър			x
2.4. Пускова уредба			
2.4.1 Проверка ниво електролит в АБ	x	x	x
2.4.2. Проверка относ. тегло електролит.		x	x

2.4.3. Проверка / почистване съединения	x	x	x
2.4.4. Ревизия стартерен ел.двигател			x
2.5. Проверка гъвкава връзка ауспук.			x
2.6. Проверка отдушник картер		x	x
<b>3. Генератор</b>			
3.1. Общо почистване.	x	x	x
3.2. Проверка съпротивл. изолация			x
3.3. Проверка ниво на шум			x
3.4. Проверка t <sup>o</sup> лагери			x
3.5. Гресиране			x
<b>4. Кабели</b>			
4.1 Визуален оглед за щети	x	x	x
4.2 Проверка съединения			x
4.3 Ревизия заземителен контур		x	x
<b>5. Система</b>			
5.1 Проверка здравина укрепване.			x
5.2 Тест с натоварване	x	x	x
5.3 Замерване вибрации			x
5.4 Дизелов тест, ръчно.	x		x
5.5 Системен тест, автоматично и тест.	x	x	x
<b>6. Помощно оборудване</b>			
6.1. Проверка вентилация помещение.		x	x
6.2. Проверка изпускателна уредба		x	x
6.3. Източване шумозаглушители		x	x
<b>7. Консумативи за поддръжка</b>			
	мярка		
7.1. Ремък вентилаторен	бр.		
7.2. Антифриз готов	л.		
7.3. Масло, моторно SAE 15W40	л.		
7.4. Филтър маслен DEUTZ 2012	бр.		
7.5. Горивен филтър DEUTZ 2012	бр.		
7.6. Маслен филтър DEUTZ 2012	бр.		
7.7. Въздушен филтър DEUTZ 2012	бр.		
7.8. Дестилирана вода	л.		
7.9. Акумулаторна батерия -95A/h 12V	бр.		
7.10. Грес	кг.		

Спецификация за поддръжка на един брой автоматизиран  
дизел-генератор PRAMAC в сградата на БНБ на ул."Позитано" - София

<b>7. Консумативи за поддръжка</b>	мярка		
7.1. Ремък вентилаторен	бр.		
7.2. Антифриз готов	л.		
7.3. Масло, моторно SAE 15W40	л.		
7.4. Филтър маслен DEUTZ 2012	бр.		
7.5. Горивен филтър DEUTZ 2012	бр.		
7.6. Маслен филтър DEUTZ 2012	бр.		
7.7. Въздушен филтър DEUTZ 2012	бр.		
7.8. Дестилирана вода	л.		
7.9. Акумулаторна батерия -95A/h 12V	бр.		
7.10. Грес	кг.		