



Българска народна банка

БНБ-112107/ 22-10-2018

ДО

заинтересованите лица в процедура по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка, внедряване и гаранционна поддръжка на непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) и електронни превключватели (ATS) за нуждите на БНБ“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В Българската народна банка постъпи писмено искане за разяснение, свързано с провеждането на процедура по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка, внедряване и гаранционна поддръжка на непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) и електронни превключватели (ATS) за нуждите на БНБ“.

В съответствие с документацията за участие в процедурата и на основание чл. 189 от ЗОП, давам разяснения на поставените въпроси, както следва:

Въпрос 1: В Приложение № 1 „Техническа спецификация“ за UPS модел 2 е поставено изискване за мощност 6 kW при размер на устройството (форм фактор) максимум 3U. Стандартно устройство с такава мощност е с форм фактор по-голям от 3U, включително с батериите. Този максимален размер конструктивно е възможен за UPS-и с по-малка мощност от 6 kW.

Моля потвърдете, че ако се касае за техническа грешка в спецификацията, бихте приели UPS 6 kW с по-голям форм фактор от мощност от 3U?

Отговор 1: В Приложение № 1 „Техническа спецификация“ към документацията за обществена поръчка за нови непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) графа „Мощност“ за модел 2 е посочено изискване за мощност от 6 kW.


Заличаванията на информация в документа са на основание на чл. 4, ал. 1 от Общ регламент за защита на данните.

Въпрос 2: В Приложение № 1 „Техническа спецификация“ за UPS модел 2 изискванията приключват с „-Комуникационни портове Сериен порт +“. Очевидно липсва част от заданието. Бихте ли допълнили липсващата част от изискванията?

Отговор 2: В Приложение № 1 „Техническа спецификация“ към документацията за обществена поръчка за нови непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) графа „Описание“ за модел 2 е посочен Комуникационен порт – Сериен порт. Възложителят не поставя други изисквания относно портове и/или стандарти.

На основание чл. 189 от ЗОП, разяснението се предоставя чрез публикуване в профила на купувача в преписката на обществената поръчка.

С УВАЖЕНИЕ



СНЕЖАНКА ДЕЯНОВА
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

