

Възложител: [REDACTED]

/Снежанка Иванова Деянова/

2.07/2020 г.

/дата на утвърждаване на протокола/



ПРОТОКОЛ

от 2.07.2020 г.

Настоящият протокол се състави на основание чл. 181, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 60а от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и съдържа констатациите на комисията, назначена със заповед № БНБ – 56468/30.06.2020 г. на Главния секретар относно съответствието на офертните документи на участниците с изискванията, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка с предмет: „Осигуряване на следгаранционна поддръжка на непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) и статични превключватели (STS), произведени от Schneider Electric“, открита с Решение № БНБ - 48443/1.06.2020 г. на Главния секретар на БНБ, изменено с Решение за одобряване на обявление за изменение № БНБ – 54381/22.06.2020 г. на Главния секретар на БНБ

I. ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ ПО ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТАТА

На 30.06.2020 г. от 10:00 ч., в сградата на Българската народна банка, находяща се в град София, площад „Княз Александър I“ № 1, се откри първото публично заседание на комисията, назначена с горепосочената заповед, със задача да извърши подбор, да разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в определения за получаването им срок, и да класира участниците по степен на съответствие на офертите с предварително обявените условия в обществената поръчка.

Съставът на комисията съгласно цитираната заповед е описан по-долу, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолина Стойнева – юристконсулт, дирекция „Обществени поръчки“;

ЧЛЕНОВЕ:

1. Живко Джиджев – главен експерт, дирекция „Информационни системи“;
2. Владимир Ненчев – техник, компютърни системи, дирекция „Информационни системи“.

По време на публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участниците, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Въз основа на предоставения от дирекция „Административна“ Приемо-предавателен протокол се установи, че в срока за получаване на оферти до 29.06.2020 г, 15:45 ч., са получени 1 (един) брой неразпечатана опаковка с офертни документи, както следва:

1. „НЕУРОТЕХ“ ЕООД, с № БНБ – 54168/22.06.2020 г., в 12:32 ч.

Липсват документи, постъпили след крайния срок, както и такива, за които е изготвен списък на чакащите лица за подаване на оферти по чл. 48, ал. 4 от ППЗОП.

След оповестяване на номера и съдържанието на заповедта за назначаване на комисия и запознаване с Приемо-предавателния протокол, съдържащ списък на постъпилите оферти, председателят и всеки от членовете на комисията подписаха декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На основание чл. 61, т. 1 от ППЗОП дейността на комисията продължи с процедурата по отваряне на постъпилите оферти и оповестяване на тяхното съдържание, в т.ч. и ценовите предложения на участниците.

1. Отваряне на офертата, постъпила от „НЕУРОТЕХ“ ЕООД:

Комисията констатира, че участникът е представил офертата си в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, като същата е окомплектована в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост и съдържа:

- 1.1. Опис на представените документи;
- 1.2. eЕЕДОП-и – на електронен носител – компакт диск (CD);
- 1.3. Техническо предложение, с приложения към него

1.4. Ценово предложение с приложен към него, Списък на резервни части и батерии;

Председателят на комисията оповести съдържанието на папката с документите, сравни ги с приложения от участника опис и констатира тяхното наличие. Констатира се, че приложеният към офертата компакт диск съдържа 1 файл, представляващ цифрово подписан еЕЕДОП.

Предвид обстоятелството, че процедурата се провежда по реда на чл. 181, ал. 2 от ЗОП, председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника, съгласно което предлаганата цена за изпълнение на предмета на обществената поръчка, както следва:

№	Модел	Брой	Единична цена за стандартна следгарантинна поддръжка за период от 1 (една) година в лева без ДДС	Обща цена за стандартна следгарантинна поддръжка за период от 1 (една) година в лева без ДДС
	1	2	3	4
1	APC Smart 3000 RM XL	1	432.00	432.00
2	APC Smart SRT 5000	11	495.00	5 445.00
3	APC Smart RT 6000 XL	3	586.00	1 758.00
4	APC Smart RT 8000 XL	18	630.00	11 340.00
5	APC Smart RT 15000 RM XL	2	978.00	1 956.00
6	MGE Galaxy 3500 30kVA	1	1 025.00	1 025.00
7	MGE Galaxy 5000 40kVA	1	1 590.00	1 590.00
8	MGE Galaxy 7000 400kVA	3	5 750.00	17 250.00
9	STS Upsilon 160A	2	1 569.00	3 138.00
10	STS Upsilon 400A	1	1 750.00	1 750.00
			ОБЩА ЦЕНА:	45 684.00

На основание чл. 61, т. 2 от ППЗОП членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на участника.

След извършване на действията описани по-горе приключи публичната част на заседанието.

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОФЕРТИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 61, Т. 3 ОТ ППЗОП

Комисията продължи работата си с разглеждане по същество на представената от участниците оферти и оценяване, съобразно избрания критерий за възлагане на тези от тях, които съответстват на предварително обявените условия на обществената поръчка, в съответствие с разпоредбата на чл. 61, т. 3 от ППЗОП.

Във връзка с това комисията констатира следното:

1. Разглеждане на Техническото предложение, представено в офертата на единствения участник в процедурата, а именно участника „НЕУРОТЕХ“ ЕООД:

Участникът е представил Техническо предложение съдържащо:

1. Техническо предложение – образец;
2. Предложение за изпълнение на поръчката;
3. Оторизационен документ с актуална дата, издаден от производителя Schneider Electric.

След обстоен преглед на представените с Техническото предложение на участника документи, комисията установи следното:

Участникът е представил Техническо предложение, в съответствие с образца, приложен към документацията на обществената поръчка. Същото е подписано от лице с надлежни представителни функции, съгласно информацията по партидата му в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Видно от представените документи участникът потвърждава, че ще изпълни поръчката, съобразно изискванията на възложителя.

Видно от представените от участника оторизационно писмо, същият е надлежно оторизиран.

С Техническото си предложение участникът се задължава да изпрати сервизен инженер, който да извърши точна диагностика на повреденото устройство, целяща предприемането на следващи оптимални действия за отстраняване на повредата, като спазва следните срокове за реакция:

- Време за реакция в град София – до 4 (четири) часа от получаване на заявка от Възложителя (не по-малко от 2 часа и не повече от 6 часа);

- Време за реакция в останалите градове в страната – до 14 (четирнадесет) часа от получаване на заявка от Възложителя (*не по-малко от 8 часа и не повече от 24 часа*).

С Техническото си предложение участникът се задължава да извършва качествено ремонта, съгласно изискванията на производителя – за град София най-късно до 72 (седемдесет и два) часа, а за останалите градове в страната до 72 (седемдесет и два) часа, след получаване на заявка по чл. 4, т. 8 от проекта на договор

Предвид изложеното, комисията приема, че Техническото предложение, представено от участника „НЕУРОТЕХ“ ЕООД съответства напълно на условията и изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие в обществената поръчка.

Въз основа на горното, комисията реши: **допуска участника „НЕУРОТЕХ“ ЕООД до разглеждане и оценка на представеното от него Ценово предложение.**

На основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, комисията оцени единствения участник „НЕУРОТЕХ“ ЕООД по показателите от Методиката за комплексна оценка и начин за определяне на оценката по всеки показател, неразделна част от Документацията за обществената поръчка съдържащи се в Техническото предложение, а именно:

Време за реакция при подадена заявка за ремонт в град София /П₂/ – 20 т.

Време за реакция при подадена заявка за ремонт в страната /П₃/ – 20 т.

2. Разглеждане и оценяване на Ценовото предложение по реда на чл. 61, т. 3 от ППЗОП представено в офертата на единствения участник в процедурата, а именно участника „НЕУРОТЕХ“ ЕООД:

Участникът е представил в офертата си Ценово предложение, което съответства на предварително обявените условия на възложителя. Същото е изготвено по приложения към документацията за участие образец и е подписано надлежно, съгласно информацията по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Към ценовото си предложение участникът е приложил и "Списък на резервни части и батерии" и техните единични цени.

Предложените от участника цени не надвишават предвидените максимални стойности в образеца на Ценово предложение от възложителя.

С оглед констатираното пълно съответствие на ценовото предложение на участника „НЕУРОТЕХ“ ЕООД с предварително обявените условия на възложителя, комисията оцени офертата на участника като допустима и отговаряща на условията на възложителя.

Комисията оцени единствения участник „НЕУРОТЕХ“ ЕООД по показателя от Методиката за комплексна оценка и начин за определяне на оценката по всеки показател, неразделна част от Документацията за обществената поръчка съдържащ се в Ценовото предложение, а именно:

Обща цена за изпълнение на поръчката /П₁/ - 60 т.

С оглед на това, че за участие в обществената поръчка има една подадена оферта проверката относно наличие на обстоятелства по чл. 72 от ЗОП, в случая е неприложима.

III. ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕДИНСТВЕНИЯ УЧАСТНИК ДОПУСНАТ ДО ТОЗИ ЕТАП В ПРОЦЕДУРАТА

Съгласно чл. 61, т. 3 от ППЗОП комисията пристъпи към оценка на представената оферта от участника „НЕУРОТЕХ“ ЕООД по критерия за възлагане “оптимално съотношение качество/цена” при следните показатели за определяне на комплексната оценка:

1. Обща цена за изпълнение на поръчката (т. II от Ценовото предложение) П₁ - максимална оценка - 60 точки.
2. Време за реакция при подадена заявка за ремонт в град София – П₂- максимална оценка – 20 точки
3. Време за реакция при подадена заявка за ремонт в страната – П₃- максимална оценка – 20 точки

Участникът „НЕУРОТЕХ“ ЕООД получава точки по отделните показатели, както следва:

П₁. Обща цена за изпълнение на поръчката – 60 точки.

П₂ - Време за реакция при подадена заявка за ремонт в град София– 20 точки

П₃ - Време за реакция при подадена заявка за ремонт в страната – 20 точки

Участникът „НЕУРОТЕХ“ ЕООД получава комплексна оценка /К компл./ от 100 точки.

IV. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР

Комисията продължи своята работа, съгласно разпоредбите на чл. 61, т. 4 от ППЗОП, като пристъпи към разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор в процедурата, до установяване на съответствие по отношение на тези обстоятелства за единствения участник, допуснат до този етап на процедурата, а именно участника „НЕУРОТЕХ“ ЕООД.

1. Разглеждане документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с поставените от възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор на единствения участник, а именно участника „НЕУРОТЕХ“ ЕООД:

Съгласно изискването на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, участникът е представил в офертата си 1 /един/ брой оптичен носител съдържащ 1 файл – еЕЕДОП подписан с квалифициран електронен подпис от лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, съгласно информацията по партидата на дружеството в Търговския регистър.

Така представените документи са изготвени в съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и условията на възложителя.

Участникът е попълнил коректно представения от него еЕЕДОП по отношение на критериите за подбор, които възложителя прилага по отношение на участниците в обществената поръчка, а именно:

1. Участникът е декларирал, че е изпълнил за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен* с този на обществената поръчка.

Участникът е попълнил Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В, т. 1б: „Технически и професионални способности“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

2. Участникът е декларирал, че разполага с 2 (двама) сертифицирани специалисти за извършване на следгаранционна поддръжка на непрекъсваеми захранващи устройства UPS и статични превключватели STS.

Участникът е попълнил Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В, т. 1б: „Технически и професионални способности“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

С оглед на гореизложеното, комисията установи, че участникът **„НЕУРОТЕХ“ ЕООД** отговаря на поставените от възложителя изисквания за лично състояние и критериите за подбор.

V. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО ЧЛ. 61, Т. 7 ОТ ППЗОП

След като установи съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор на допуснатия участник до този етап на процедурата, на основание чл. 61, т. 7 от ППЗОП, комисията извърши следното класиране, а именно:

I-во място: Единственият участник **„НЕУРОТЕХ“ ЕООД** с комплексна оценка от 100 точки.

VI. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КОМИСИЯТА

Предвид гореизложеното, комисията предлага на възложителя, следното:


1. За изпълнител на обществената поръчка да бъде определен класираният на първо място участник **„НЕУРОТЕХ“ ЕООД**.
2. Комисията предлага на възложителя с определения за изпълнител участник **„НЕУРОТЕХ“ ЕООД** да бъде сключен договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на следгаранционна поддръжка на непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) и статични превключватели (STS), произведени от Schneider Electric“.

На основание чл. 181, ал. 5 от ЗОП, комисията предава на възложителя настоящия протокол за утвърждаване на дата 2.07.2020 г.

Настоящият протокол се състави в един оригинален екземпляр и се подписа от председателя и членовете на комисията.

Приложения:

1. 1 брой оферта;
2. Документация по процедурата.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолина Стойнева – юрисконсулт, дирекция „Обществени поръчки“ 

ЧЛЕНОВЕ:

1. Живко Джилжев – главен експерт, дирекция „Информационни системи“

..... 

2. Владимир Ненчев – техник, компютърни системи, дирекция „Информационни системи“



Заличаванията на информация в документа са на основание на чл. 4, ал. 1 от Общ регламент за защита на данните.